

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга Управление
образования Верх-Исетского района

Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа

МАОУ СОШ № 48

ИНН/КПП 6658071844/665801001 БИК 046577001

620131, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Крауля,91, тел. (343)242-32-44,
e-mail: soch48@eduekb.ru

Управление социальной политики
№26
620014, г. Екатеринбург,
ул. Хомякова, д. 14А

Принято 27.04.2026
С/у Н.Н.Селева



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ СОШ №48

Л.Б.Пичугина

Приказ № 42/1 -д от 06.04.2026 г.

16.04.2026г.

г. Екатеринбург

ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области №2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: строение

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 620131, г. Екатеринбург. ул. Крауля,91

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 4 этажа ,7480,5 кв.м,

наличие прилегающего земельного участка (да/нет) - 40400кв. м.

1.4. Год постройки здания – 1993г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего ежегодно – нет, капитального - нет в планах.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте: полное наименование (по

учредительным документам): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 48

сокращенное наименование (по учредительным документам): МАОУ СОШ №48

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта: 620131, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Крауля,91 телефон: 8(343) 242-32-44, 231-50-64 soch48@eduekb.ru

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная , негосударственная): государственная

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования Администрации г. Екатеринбург.

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: г.

Екатеринбург, пр.Ленина,24а, 8, (343) 304-42-51, электронная почта отсутствует.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): образование, организация отдыха и оздоровления детей.
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): дети от 6,6 до 18 лет
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с умственными нарушениями.
- 2.4. Виды услуг: образовательная деятельность по программам основного среднего и общего образования, образовательная деятельность по программам дополнительного образования, организация отдыха и оздоровления детей.
- 2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): образование - на объекте, дистанционно, на дому; организация отдыха и оздоровления детей – на объекте.
- 2.6. Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 1611;
вместимость 700;
пропускная способность 1611.
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): троллейбус №№ 26,35 остановка «Станция Крауля (конечная)»; автобус: № 93 остановка «Крауля»; автобусы: №№ 84,49,25 остановка: «Детский центр», «Ново-Московский тракт»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта троллейбусов: 300-350 метров, автобусов: 500-550 метров.

3.2.2. Время движения (пешком): 5-8 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): регулируемые, регулируемые таймером.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)): нет
их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)): нет

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов¹

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг ²
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения ³	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушением зрения	Б
5.	с нарушением слуха	Б
6.	с умственными нарушениями	А

¹ С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

² Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организована доступность).

³ Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов ¹					
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениям и опорно-двигательного)	С (с нарушениям и зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп населения ²
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДП	ДП	ДП	ДП	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДЧ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДУ	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	нет	ДЧ	ДП	ДП	ДП	нет
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДУ	ДУ
8.	Все зоны и участки ¹	нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	нет

¹Указывается:

ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому дистанционно, иное));

нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

²Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения не полностью доступен: **нет** - для посещения инвалидов категории К и ДУ (**доступен условно**) - для инвалидов категорий О,С,Г,У).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ³			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается			
2.	Вход (входы) в здание		Необходимо обустройство пандуса для въезда в здание для всех категорий инвалидов и МГН в соответствии в СП 59.13330.2020. Установить дополнительный поручень по середине крыльца на основном входе в здание)		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		ТР (замена дверных проемов на путях эвакуации с устройством дверных порогов высотой не более 0.014м)		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			Индивидуальное решение с ТСП (для идентификации дверного проема слабовидящим и людям с когнитивными ограничениями необходимо нанести контрастную маркировку габаритов дверного проема, для обеспечения идентификации)	

5.	Санитарно-гигиенические помещения		КР (необходимо увеличить дверной проем, установить опорный поручень округлого сечения для обеспечения комфортного посещения санузла, установить новый унитаз, раковину и сушилку для рук) ТР (установить крючки для одежды, костылей и др.		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)			Индивидуальное решение с ТСП (устройство визуальной системы информации, установка тактильной системы информации)	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)			Установить на регулируемом пешеходном переходе звуковое оповещение. Оснастить остановочный комплекс контрастными тактильными и визуальными табличками с указанием направления к объекту.	
8.	Все зоны и участки		ТР (Установка поручней, приведение ступеней в соответствие с требованиями критериев безопасности, устройство дверных порогов высотой не более 0,014 м)	Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации).	

³Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: - до 2030 года (по мере выделения финансирования в рамках исполнения Плана рекомендаций по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации основных структурно - функциональных зон объекта: улучшение доступности объекта до уровня «частично».

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Комиссия):

Председатель комиссии:
Директор МАОУ СОШ № 48 Александр Пичугина Лариса Борисовна

Члены комиссии:
Заместитель директора по АХЧ ВВ Велик Алена Геннадьевна

Председатель первичной профсоюзной организации Зрмч Зысман Мария Вацлавовна

Директор АНО инвалидов и людей в трудной жизненной ситуации «Я могу! Я есть! Я буду!» Ларина Марина Юрьевна



6. Копия Паспорта доступности объекта направлена 27.04.2016 в Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Паспорт принят в Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области Верх-Исетского района 27.04.2016
(дата)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Приложение к паспорту
доступности № 2 от 16.04.2026г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ № 48

Л.Б.Пичугина
Приказ № 42/1-д от 06.04.2026 г.

ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере организации отдыха и оздоровления детей
(далее – услуги)**

I. Краткая характеристика объекта.

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): г. Екатеринбург,
ул.Крауля,91

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): образовательная деятельность, отдых и
оздоровление

Сведения об объекте:

отдельно стоящее здание 4 этажа, 7480,5 кв. м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 40400 кв. м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование –
согласно уставу, сокращенное наименование): полное наименование - Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 48;
краткое наименование – МАОУ СОШ № 48

Адрес места нахождения организации: г. Екатеринбург, ул.Крауля,91

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга, г. Екатеринбург, ул. Ленина,24а

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению
Сфера деятельности: образование, отдых

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): 1611, 1611,700,1611

Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность, организация отдыха и оздоровления
детей.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, на
дому, дистанционно.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории): дети от 6,6 до 18 лет.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, дети с ОВЗ.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков и обеспечении условий доступности для инвалидов объекта.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (да/нет/нет необходимости)
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2.	Сменные кресла-коляски	да
3.	Адаптированные лифты	нет
4.	Поручни	да
5.	Пандусы	да
6.	Подъемные платформы (аппарели)	нет
7.	Раздвижные двери	нет
8.	Доступные входные группы	да
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	да
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	да
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	да
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	да
14.	Иные	

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги (да/нет/нет необходимости)
1.	Наличие при входе в объект вывески с-названием организации, графиком работы организации, плана	да

	здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фойе	
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	да
3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да
4.	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	да
5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	да
6.	Предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика (при необходимости)	да
7.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет необходимости
8.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, наличие площадки для выгула собаки-проводника (при необходимости)	да
9.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	да
10.	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	да
12.	Иные	-

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в	Сроки
-------	--	-------

	соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	
1.	КР санитарно-бытового помещения для инвалидов и МГН	До 2030г.
2.	КР (у внешней лестницы для подъема МГН следует предусмотреть нормативный стационарный пандус) ТР (установить дополнительно посередине основного крыльца на входе в здание поручня для всех групп МГН)	До 2030г.

* С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

